




園區公司緊急應變常見缺失樣態

序	類別	訪視輔導前	訪視輔導後																																																
01	消防緊急應變程序及應變能力／公共危險物品	<p>圖資未規定製作危害辨識卡(H-Card)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.未標示化學品數量 2.僅標示公危種類或未標公危 3.未定期更新 4.未標示消防專人聯絡資訊、及其代理人 5.圖資未標示消防送水口位置 	<p>已依危害辨識卡(H-Card)更新圖資內容，並標註消防專人、更新日期等資訊</p> 																																																
02	消防緊急應變程序及應變能力	<ol style="list-style-type: none"> 1.ERT 全員一起訓練，不清楚職責與任務 2.ERT 人員集結點與疏散人員集結點為同一位置，對救災任務及疏散點名有所衝突 3.ERT 人員集結點與消防車停放位置衝突，建議再評估 4.應變編組人員未設定代理人，或代理人為業務代理人，未接受相關編組訓練 5.同一位人員擔任多個應變編組的成員(編組名單重複) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.依各編組人員分開訓練，並進行考核 2.已調整為不同集結點 3.已多規劃備用集結點，未來將視事故發生地點調整集結 4.已增設代理人，或已調整指派代理人 5.已修正編組人員任務並重新訓練  <table border="1" data-bbox="1061 974 1508 1243"> <thead> <tr> <th>序次</th> <th>應變程序</th> <th>應變項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>資訊接收</td> <td>接收警報與通知</td> <td>是否了解火警位置並即時到場</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>聯絡確認現場</td> <td>火災發生確認</td> <td>是否依標準作業位置</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>回報</td> <td>是否知悉火災位置</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>應變器材器材準備</td> <td>器材操作</td> <td>是否知悉器材位置</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>回報</td> <td>是否知悉器材位置</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>疏散避難初期滅火</td> <td>滅火作業熟悉</td> <td>是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>回報</td> <td>是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>現場狀況回報人員作業</td> <td>回報</td> <td>是否知悉回報內容及回報位置</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>回報</td> <td>是否知悉回報內容及回報位置</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>安全防護及疏散區域(消防車)</td> <td>回報</td> <td>是否知悉安全防護及疏散區域</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>回報</td> <td>是否知悉安全防護及疏散區域</td> </tr> </tbody> </table>	序次	應變程序	應變項目	內容	1	資訊接收	接收警報與通知	是否了解火警位置並即時到場	2	聯絡確認現場	火災發生確認	是否依標準作業位置			回報	是否知悉火災位置	3	應變器材器材準備	器材操作	是否知悉器材位置			回報	是否知悉器材位置	4	疏散避難初期滅火	滅火作業熟悉	是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)			回報	是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)	5	現場狀況回報人員作業	回報	是否知悉回報內容及回報位置			回報	是否知悉回報內容及回報位置	6	安全防護及疏散區域(消防車)	回報	是否知悉安全防護及疏散區域			回報	是否知悉安全防護及疏散區域
序次	應變程序	應變項目	內容																																																
1	資訊接收	接收警報與通知	是否了解火警位置並即時到場																																																
2	聯絡確認現場	火災發生確認	是否依標準作業位置																																																
		回報	是否知悉火災位置																																																
3	應變器材器材準備	器材操作	是否知悉器材位置																																																
		回報	是否知悉器材位置																																																
4	疏散避難初期滅火	滅火作業熟悉	是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)																																																
		回報	是否知悉滅火器材位置及滅火方式(人員作業範圍)																																																
5	現場狀況回報人員作業	回報	是否知悉回報內容及回報位置																																																
		回報	是否知悉回報內容及回報位置																																																
6	安全防護及疏散區域(消防車)	回報	是否知悉安全防護及疏散區域																																																
		回報	是否知悉安全防護及疏散區域																																																
03	民防編組訓練	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司人數已達 100 人，但未獨立編列民防團人員及訓練 6.民防編組未與廠內 ERT 編組融合，部分人員可能同時擔任支援班及救護班工作(任務性質不同) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.已依據法令要求規劃編組及訓練，持續訓練中 2.ERT 已重新編制，並搭配今年民防團人員任務編組完成訓練 																																																
04	消防安全設備	<ol style="list-style-type: none"> 1.火警系統有異常訊息，未被處理 	<ol style="list-style-type: none"> 1.火警系統之異常訊息已請設備廠商持續修正中 																																																

序	類別	訪視輔導前	訪視輔導後
		 <p data-bbox="343 459 829 593">2. 受信總機位置標示不清楚，建議張貼位置對照圖或直接標示樓層或警報位置</p> 	 <p data-bbox="853 459 1005 504">2. 已修正</p> 
05	其他建議	<p data-bbox="343 884 829 1120">1. 門禁解鎖連動機制未納入考量，如：門禁未連動建築物火警警報設備自動解除釋放，且現場亦無設置手動釋放裝置</p>  	<p data-bbox="853 884 1228 929">1. 已完成手動釋放裝置</p> 

序	類別	訪視輔導前	訪視輔導後
		<p>2.MIS 資訊機房存放易燃物品</p>  <p>3.同一棟大樓有分租戶或承租，但未共同聯合演練，亦未針對共同區域(如地下停車場、機房)進行責任分工</p>	<p>2.已移除易燃物品</p>  <p>3.已通報大樓管委會，持續規劃中</p>