

太陽能板設置安全與救災注意事項及平台成果分享宣導會 Q&A

Q1	屋頂型太陽能設備，起火點在太陽能面板可能滅火困難，有什麼可以建議的處理方式嗎？
A1	若公司已設置屋頂型太陽能設備，應事先安排相關人力(如：消防隊指引人員、執行斷電人員、通報人員)並安排相關應變訓練，另若真實發生太陽能面板起火，且起火點可能因為位置角度造成滅火搶救不易，建議請相關人力採取防衛式搶救對策，如移除其他可燃物、進行斷電等，待消防機關到場後可採取其他搶救機具設備（雲梯車等）進行搶救。
Q2	斷電作業是否可由廠區內相關人員進行？
A2	建議由有受過斷電相關訓練之人員進行即可。
Q3	當人員有受傷受困情形時，在台電、光電業者尚未斷電的狀態下，消防機關如何處置？
A3	當人員有受傷受困時，原則以人命救助優先，但自己的安全防護一樣相當重要，還是要設法進行斷電作業，另外可實施其他安全防護措施（如：安全裝備、防火、防感電、呼吸保護、測電設備測試等）。