

# 科技部新竹科學園區管理局

## 108 年度建造執照抽查未檢附項目案例彙編



## 壹、結構抽查未檢附項目案例：

1. 請補充地震力的計算資料。(執照抽查結構項目 7)
2. 屋頂平台活載重設定請補充說明。(執照抽查結構項目 18)
3. 銅鑼鄉斷層請再調查檢討。(執照抽查結構項目 7)
4. 地震力計算工址位置請再確認。(執照抽查結構項目 7)
5. 第一類地盤的計算。(執照抽查結構項目 4)
6. 2.5%扭距的計算。(執照抽查結構項目 17)
7. 外牆板的計算。(執照抽查結構項目 20-3)
8. 請補充設計方法。(執照抽查結構項目 20)
9. 請補充外牆版計算。(執照抽查結構項目 20-3)
10. 補簽證章。(執照抽查結構項目 22)
11. 地盤種類請再檢討。(執照抽查結構項目 4)
12. 請補充風力計算與地震力比較計算。(執照抽查結構項目 7、8)
13. 請補充  $R_{AtIO}$ 。(執照抽查結構項目 16)
14. 請補充外牆計算。(執照抽查結構項目 20-3)
15. 請補充 17、19 項計算。(執照抽查結構項目 17、19)
16. 請補充外牆強度計算。(執照抽查結構項目 20-3)
17. 請補充整體結構受外力作用下，整體結構強度分析，非僅計算單一梁柱強度。(執照抽查結構項目 15)
18. 請補充鑽探資料再補充地震力計算。(執照抽查結構項目 4)
19. 請再使程式分析並依規檢討本表相關規定。(執照抽查結構項目 15)

20. 地盤種類請再確認。(執照抽查結構項目 4)
21. 請補充鋼構兩庇的結構分析。(執照抽查結構項目 15)
22. 請檢附地質調查資料，並說明地盤種類。(執照抽查結構項目 4)
23. 請再確認風力計算。(執照抽查結構項目 8)
24. 請補充設計方法。(執照抽查結構項目 16)

## **貳、建築抽查未檢附項目案例：**

1. 法定車輛檢討。(執照抽查建築項目一)
2. 建築面積計算式及標示修正。(執照抽查建築項目二)
3. 本次新建所檢討之停車位標示。(執照抽查建築項目三)
4. 樓高、簷高修正。(執照抽查建築項目二)
5. 面積尺寸修正。(執照抽查建築項目一)
6. 管道防火穿越防火區劃，均須作一小時防火填塞說明。(執照抽查建築項目七)
7. 防火區劃說明牆壁到頂。(執照抽查建築項目七)
8. 未附山坡地專章檢討表格。(執照抽查建築項目十六)
9. 入口坡度標示。(執照抽查建築項目四)